



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Селиванова, д. 66, г. Ростов-на-Дону, 344029 Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: [rnd@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rnd@sevkav.gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 28-145/18/П**

«13» ноября 2018 года

Директору муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Школа № 90 имени Героя  
Советского Союза Пудовкина П.Г.»  
Шевяковой Ларисе Геннадиевне  
344068, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33

Мною, старшим государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Большим Максимом Вячеславовичем, в присутствии:

- директора МБОУ «Школа № 90», Шевяковой Ларисы Геннадиевны;
- заместителя директора по АХЧ МБОУ «Школа № 90» Паршиной Юлии Игоревны.

на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.М. Ефимова от 26.10.2018 г. № 6648/Р

в период 08 ноября 2018 года по 13 ноября 2018 года

проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

проверка выполнения пунктов №№ 1-21 предписания №28-054/18/П от 23.04.2018г. - приложения к акту проверки Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №28-054/18 от 23.04.2018г., со сроком исполнения 29.10.2018г. по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33.

наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.

На основании акта проверки № 28-145/18 от «13» ноября 2018 года руководителю организации предписывается устранить нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	В образовательном учреждении не назначено лицо ответственное за электрохозяйство.	п. 1.2.3., п. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03)	01.06.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, кабинет 313.

Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения. Назначить лиц, ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор  
Ростовского территориального отдела  
по государственному энергетическому  
надзору Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора

должность



подпись


М.В. Большой  
инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания для исполнения получен:

«13» ноября 2018 года

Директор Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Ростова-на-Дону  
«Школа № 90»

должность



подпись

Л.Г. Шевякова  
инициалы, фамилия

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

---

---

Предписание выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)