



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69

E-mail: master@61.fospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.04.2022 № 119

Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 33

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(должность лица, составившего предписание)

Овчаренко О.А

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки в отношении на основании решения № 000110 от 24.03.2022, КНМ 61220041000100584354 от 24.03.2022

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 90 имени Героя Советского Союза Пудовкина П.Г.» (ИНН 6161030818), город Ростов - на -Дону, проспект Михаила Нагибина, д.33

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, умывальные раковины в сан.узлах не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, в сан.узлах кабины с дверями сломаны, на момент проверки уборка учебных помещений, коридоров, сан.узлов не проводилась, генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств 1 раз в месяц также не проводилась, полы грязные, на мебели и подоконниках скопления пыли, в кабинетах № 303, 309, 311, 312, 316, 318, 220, 115, 103 учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, имеются перегоревшие лампы в кабинетах № 308, 314, 316, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений: в коридоре на 3-м этаже в коридоре на стенах и потолке нарушения целостности покрытия - трещины, дефекты и повреждения, что является нарушением 1.8., 2.4.11., 3.4.10., 2.11.2, п. 2.11.7., 2.4.4., 2.8.9., 2.5.2., 2.5.3.. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений юридическому лицу муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону "Школа № 90 имени Героя Советского Союза Пудовкина П.Г.» (ИНН 6161030818), город Ростов - на - Дону, проспект Михаила Нагибина, д.33 предписываю:

1. В кабинетах № 308, 314, 316 заменить перегоревшие лампы (п. 2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)

Срок исполнения: до 01.09.2022

2. В кабинетах № 303, 309, 311, 312, 316, 318, 220, 115, 103 учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Срок исполнения: до 01.09.2022

3. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (п.1.8. СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения: до 01.09.2022

4. Умывальные раковины в сан.узлах обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения: до 01.09.2022

5. В сан.узлах выполнить ремонт кабин с дверями (п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: до 01.09.2022

6. Проводить ежедневную влажную уборку и 1 раз в месяц генеральную уборку всех помещений школы (п.2.11.2, п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения: постоянно

7. В коридоре на 3-м этаже в коридоре на стенах и потолке устранить нарушения целостности покрытия - трещины, дефекты и повреждения (п.2.5.2., 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Срок исполнения: до 01.09.2022

8. Привести в соответствие с требованиями п.3.4.16. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" расписание уроков - динамическую паузу проводить в середине учебного дня продолжительностью 40 минут, в расписании 1б, 3а, 3в, 4а, 7а, 8а, 8б, 8в, 9в классах образовательную максимальную недельную нагрузку распределить равномерно, в среду или четверг сделать облегченным днем

Срок исполнения: до 01.09.2022

9. Обеспечить прохождение Чернышенко М.Я. профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предоставить личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (п.1.5. СанПиН

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

Срок исполнения: до 01.09.2022

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ "Школа № 90 имени Героя Советского Союза Пудовкина П.Г.» (ИНН 6161030818)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области

Овчаренко О.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 04 2022.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

